



Wels, March 10th 2021

DECLARATION DE CONFORMITE VFR 2019

Fronius International GmbH

Déclare par la présente, que les onduleurs photovoltaïques ci-dessous, paramétrés lors de la mise en service en réglage pays France, satisfont aux exigences selon la VFR 2019 (déconnexion à la fréquence maxi AC de 51,5 Hz).

Gamme GEN24 Plus:

- / **Fronius Primo GEN24** : 3.0, 3.6, 4.0, 4.6, 5.0 et 6.0
- / **Fronius Primo GEN24 Plus** : 3.0, 3.6, 4.0, 4.6, 5.0 et 6.0
- / **Fronius Symo GEN24** : 3.0, 4.0 et 5.0
- / **Fronius Symo GEN24 Plus** : 3.0, 4.0 et 5.0
- / **Fronius Symo GEN24** : 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 et 10.0
- / **Fronius Symo GEN24 Plus** : 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 et 10.0

Fronius International GmbH
Business Unit Solar Energy
Froniusplatz 1
A-4600 Wels

A handwritten signature in blue ink that reads "Bernhard Kossak".

Bernhard Kossak, MSc
Head of Systems Technology